

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1120729

Výrobek: Skupina servomotorů MODACT s ovládací elektronikou DMS2 MODBUS

Typ: t. č. 52030

Jmenovité hodnoty: 3x 400 V, 50 Hz

Objednavatel: ZPA Pečky, a.s.
Třída 5. května 166, 289 11 Pečky, Česká republika

Výrobce: ZPA Pečky, a.s.
Třída 5. května 166, 289 11 Pečky, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 203104-01/01 ze dne: 26.07.2012, 203104-01/02 ze dne: 13.08.2012

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 61000-6-2:2006

ČSN EN 61000-6-4:2006

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 203104 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 616/2006 Sb. (2004/108/EC) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.9.2015

19.9.2012

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



203104-01